

ДЕКЛАРАЦІЯ
про відповідність
Технічному регламенту з електромагнітної сумісності обладнання
ПКМУ №1077 від 16.12.2015р.

(назва Технічного регламенту)
ТОВ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО ХАРТРОН-ІНКОР ЛТД
(повне найменування суб'єкта господарювання (виробника або уповноваженого

УКРАЇНА, 61070, М.ХАРКІВ, ВУЛ. АКАДЕМІКА ПРОСКУРИ, БУД. 1
представника, який декларує відповідність продукції) та його місцезнаходження)

підтверджує, що **КОМПЛЕКС ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ ПРИБОРНИХ МОДУЛІВ**
(повна назва апаратури, тип, партія, серійний номер та будь-яка інша
РЕЛЕЙНОГО ЗАХИСТУ ТА АВТОМАТИКИ „ДІАМАНТ”
інформація, що надає можливість ідентифікувати апаратуру)

які виготовлені (виготовлена) **ТОВ НВП ХАРТРОН-ІНКОР ЛТД**
(найменування та місцезнаходження виробника)
УКРАЇНА, 61070, М.ХАРКІВ, ВУЛ. АКАДЕМІКА ПРОСКУРИ, БУД. 1

відповідає вимогам **ТУ У 25187880.001-2000, СОУ НАЕК 100:2016**
(позначення нормативних документів з роками їх затвердження,

ДСТУ EN 61000-3-2:2015, ДСТУ EN 61000-3-3:2014, ДСТУ ІЕС 61000-4-2:2008, ДСТУ ІЕС 61000-4-3:2007,
ДСТУ ІЕС 61000-4-4:2008, ДСТУ ІЕС 61000-4-5:2008, ДСТУ ІЕС 61000-4-6:2007, ДСТУ 2465-94,
ДСТУ 2626-94,

що застосовані під час оцінювання електромагнітної сумісності, та/або інших рішень,
ДСТУ ІЕС 61000-4-10:2008, ДСТУ ІЕС 61000-4-11:2007, ДСТУ EN 61000-4-12:2017, ДСТУ ІЕС 61000-4-14:2008,
прийнятих для забезпечення виконання вимог Технічного регламенту)

ДСТУ ІЕС 61000-4-16:2007, ДСТУ ІЕС 61000-4-18:2017, ДСТУ ІЕС 61000-4-28:2008, ДСТУ ІЕС 61000-4-29:2010,

програм-методик випробувань: **№17020-3-2010 ПМ, №13060.02-27:12 ПМ від 01.08.2012р, №17020-12-2018ПМ**

програми випробувань **№02-2013-ПР від 16.04.2013 р, методики №02-2013-МИ, протоколів випробувань:**

№34 від 15.10.2010 р, №67.13060.02:12 від 09.08.2012 р, №25/1 від 08.05.2013 р., №25/2 від 14.05.2013 р.,
№25/3 від 17.05.2013 р., №25/4 від 23.05.2013 р., №11 від 04.05.2016р., № 19 від 14.05.2018р., №40 від
24.06.2019р.

ВЛ НДПКІ «Молнія» НТУ «ХПІ» м. Харків, вул. Шевченко, 47, атестат акредитації №2Н484 від 16.09.2014р. Проведені роботи по оцінці відповідності згідно з модулем А₁ Технічного регламенту.

Технічна документація розроблена відповідно до вимог Технічного регламенту.

Декларацію складено під цілковиту відповідальність виробника або уповноваженого представника – **ТОВ НВП ХАРТРОН-ІНКОР ЛТД.**

Генеральний директор
ТОВ НВП ХАРТРОН-ІНКОР ЛТД

(посада)

«01» серпня 2019р.

М.П.



(підпис)

С.П. Третьак

(ініціали та прізвище)